

PRZEKRÓJ A-A



UWAGA:

1. Studnie o wysokości do 3,0 m mogą być wykonane bez kominów włazowych.
2. Studnie o wysokości powyżej 3,0 m należy wykonać z kominem włazowym o średnicy wewnętrznej 800 mm.

Minimalna wysokość komory roboczej studni musi wynosić 2,0 m.





Pracownia projektowa :

S-PROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY TECHNICZNE

biuro projektów budownictwa przemysłowego i ogólnego

35-033 Rzeszów
ul. Dąbrowskiego 7
e-mail: slawomir.skoczylas@op.pl
tel./fax: +48 178 625 125
mobile: +48 510 007 117

Tytuł opracowania :

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI PRODUKCYJNEJ OPAKOWAŃ GIĘTKICH Z PAPIERU I TWORZYW SZTUCZNYCH W TYM ZADRUKOWANYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ, BUDOWĄ I ROZBUDOWĄ URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z OBIEKTEM

Lokalizacja inwestycji :

ROGOŹNICA 309; 36-060 GŁOGÓW MŁP;
OBRĘB: 0008 - ROGOŹNICA; JEDN. EW.: 181606_5 - GŁOGÓW MŁP.
CZĘŚĆ DZ. NR. 191/3, 193/2, 194/19,

Inwestor :

YANKO Sp. z o.o.
ROGOŹNICA 309; 36 - 060 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

Tytuł rysunku :

STUDZIENKA REWIZYJNA

Zakres opracowania :	Data opracowania :	Skala rysunku :
PROJEKT BUDOWLANY	**VIII 2014**	**1:25**

Zespół projektowy :	Nr uprawnień budowlanych :	Podpis :	Nr rysunku :
INSTALACJE SANITARNE:			
Projektował : mgr inż. Edyta STAREGO	PDK/0175/POOS/11		
Sprawdził : mgr inż. Szymon DYLĄG	PDK/0181/POOS/11		
KOORDYNACJA PROJEKTU :			
mgr inż. Sławomir SKOCZYLAS	PDK/0084/POOK/04		**Z/S - 02**